



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136а

Телефон (факс): (846) 933-20-38, e-mail: Samara@srpov.gosnadzor.ru

Предписание № 11-785-08-17-055-К

г. Ульяновск, ул. Матросова 24 А
(место составления акта)

«11» августа 20 17 г.
(дата составления акта)

На основании акта проверки № 11-08-17-055-К от 11.08.2017 г., руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401.

Я, Улюкова Светлана Константиновна – государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за промышленной безопасностью

предписываю:

Кому:

Областному государственному автономному учреждению социального обслуживания «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске»

(наименование юридического лица или Ф.И.О. должностного лица, юридический и почтовый адрес, ИНН)

Почтовый адрес: 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Кременская, д. 12.

Юридический адрес: 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Кременская, д. 12.

ИНН: 7321318983

Областному государственному автономному учреждению социального обслуживания «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске» и его законным представителям принять меры по устранению нарушений требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных технических документов, а именно:

№ пп	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
Нарушения требований технических регламентов на объектах технического регулирования ОГАУСО ПНИ в г. Новоульяновске			
1.	Не обеспечена безопасность и энергетическая эффективность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, определенными проектной документацией и условиями эксплуатации, а именно: к производственным инструкциям по техническому обслуживанию и ремонту газоисполь-	п. 14 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Утверж. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. N 870). п. 5.2.5 ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к	10.11.2017

	зующего оборудования не приложены технологические схемы и режимные карты.	эксплуатации. Эксплуатационная документация (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. N 251-ст).	
2.	Не обеспечена безопасность и энергетическая эффективность с параметрами по расходу, а именно: отсутствуют режимные карты, утвержденные техническим руководителем предприятия.	«Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Утверж. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. N 870). п. 8.1.4. ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 сентября 2012 г. N 299-ст).	10.11.2017
3.	Не обеспечена безопасность и энергетическая эффективность с параметрами по расходу, а именно: Режимная наладка газоиспользующего оборудования не производится не реже одного раза в три года с корректировкой режимных карт.	п. 14 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Утверж. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. N 870). п. 8.7 ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. N 251-ст).	10.11.2017
4.	Не обеспечена безопасность транспортирования природного газа определенная проектной документацией и условиями эксплуатации, а именно отсутствует перечень газоопасных работ, выполняемых на предприятии, в том числе без оформления наряда-допуска к их производству, утвержденный техническим руководителем предприятия.	п. 14 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Утверж. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. N 870). п. 5.2.8 ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. N 251-ст).	10.11.2017
5.	Приказом руководителя организации не установлен порядок и условия хранения эксплуатационной документации.	«Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Утверж. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. N 870). п. 5.2.13 ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. N 251-ст).	10.11.2017

6.	Рабочие, допущенные к обслуживанию газового оборудования, не прошли очередную проверку знаний производственных инструкций и/или инструкций для конкретных профессий не реже одного раза в 12 месяцев.	«Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Утверж. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. N 870) (перечни национальных стандартов и иных документов, обеспечивающих соблюдение требований настоящего Технического регламента) п. 5.2.6. ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. N 251-ст). п. 26 Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (утверждено приказом от 29 января 2007 года N 37 Ростехнадзора) п. 27 Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (утверждено приказом от 29 января 2007 года N 37 Ростехнадзора).	10.11.2017
7.	Допущена эксплуатация сети газопотребления без контрольно-измерительных приборов, а именно: отсутствует манометр.	п.77«Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Утверж. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. N 870).	10.11.2017
8.	Приемка газоиспользующего оборудования по результатам комплексного опробования производилась комиссией без представителя Ростехнадзора.	«Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Утверж. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. N 870) (перечни национальных стандартов и иных документов, обеспечивающих соблюдение требований настоящего Технического регламента) п. 6.4.4. ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. N 251-ст).	10.11.2017

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 432000, г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 24 А.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
Ульяновского отдела по надзору
за промышленной безопасностью



С.К. Улюкова

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания со всеми приложениями получил(а):
Фефелова Светлана Александровна, директор ОГАУСО ПНИ в г. Новоульяновске

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 11 ” августа 20 17 г.

(подпись)