



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Карла Маркса, д. 121, г. Ульяновск, 432011
телефон: (8-8422) 42-64-01 Факс (8-8422) 42-64-27
тел. горячей линии: 8-(8422)-39-99-99
единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071
тел/факс 42-64-06, 42-65-55, www.ugpn.ru, E-mail: unduln@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому,

Цильнинскому районам и г. Новоульяновску
433310, Россия, Ульяновская область, Ульяновский район, ул. Новокомбинатовская, д. 31,
тел./факс: 8(84254) 2-10-50, e-mail: ogpn_ulyan_n@mail.ru

Предписание № 40/1/36

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Областному государственному автономному учреждению социального обслуживания
«Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске»,
директору Фелеловой Светлане Александровне

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому, Цильнинскому районам и городу Новоульяновску (Главного государственного инспектора Ульяновского, Цильнинского районов и города Новоульяновска по пожарному надзору), Фадеева Александра Александровича от 23.05.2018 года № 40, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. «07» июня 2018 года, с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. «02» июля 2018 года, проведена плановая, выездная проверка по надзору государственным инспектором Ульяновского, Цильнинского районов и г. Новоульяновска по пожарному надзору Сучковым Николаем Владимировичем в здании и помещениях Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Кременская, 12. При проведении проверки присутствовали: Фелелова С.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены.	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	В кабинете юрисконсульт установлен один пожарный извещатель, включенный по логической схеме «ИЛИ» (формирование сигнала «Пожар» происходит при сработке двух пожарных извещателей).	ФЗ №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч.1 ч.4 ст.83; НПБ 88-01 п. 12.17 «г»; СП 5.13130.2009 п.13.3.2	22.04.2019 год	
2.	В кабинете № 21/2 установлен один пожарный извещатель, включенный по логической схеме «ИЛИ» (формирование сигнала «Пожар» происходит при сработке двух пожарных извещателей).	ФЗ №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч.1 ч.4 ст.83; НПБ 88-01 п. 12.17 «г»; СП 5.13130.2009 п.13.3.2	22.04.2019 год	
3.	Кабинет № 20 не защищен соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации с установкой дымовых пожарных извещателей.	ФЗ №123-ФЗ часть 4 статьи 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 83, ч. 6 ст. 83, ч. 10 ст. 83; НПБ 110-03 п. 3, п. 4, п. 14, п. 38 табл. 3; СП 5.13130.2009 п. А.3, п. А.4, п. А.10 приложения А, п. 38 табл. А.3.	22.04.2019 год	
4.	Кабинет специалиста по «социальной работе» не защищено соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации с установкой дымовых пожарных извещателей.	ФЗ №123-ФЗ часть 4 статьи 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 83, ч. 6 ст. 83, ч. 10 ст. 83; НПБ 110-03 п. 3, п. 4, п. 14, п. 38 табл. 3; СП 5.13130.2009 п. А.3, п. А.4, п. А.10 приложения А, п. 38 табл. А.3.	22.04.2019 год	
5.	В здании заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение кабинета № 18 (хранение различных вещей и материалов), выполнено не с нормируемым пределом огнестойкости. <i>Установлена деревянная дверь.</i>	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4, ч. 4 СНиП II-2-80 п. 3.11, СНиП 2.01.02-85* п. 3.17, СНиП 21-01-97* п. 5.18, 7.4 СП 4.13130.2009 п. 4.17, 5.6.4	22.04.2019 год	
6.	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещения от чердачного помещения, выполнено не с нормируемым пределом огнестойкости. <i>Установлены деревянные люки.</i>	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4, ч. 4 СНиП II-2-80 п. 3.11, СНиП 2.01.02-85* п. 3.17, СНиП 21-01-97* п. 5.18, 7.4 СП 4.13130.2009 п. 4.17, 5.6.4	22.04.2019 год	
7.	В помещении сторожа на светильниках отсутствуют плафоны, предусмотренные конструкцией.	ППР в РФ п. 42 (в)	22.04.2019 год	
8.	Не обеспечивается исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.), аварийное освещение на месте размещения прибора приемно-контрольного и приборов управления находится в нерабочем состоянии.	ППР РФ п. 61.	22.04.2019 год	

9.	В здании заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение архива (хранение различных вещей и материалов), выполнено не с нормируемым пределом огнестойкости. <i>Установлена деревянная дверь.</i>	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4, ч. 4 СНиП II-2-80 п. 3.11, СНиП 2.01.02-85* п. 3.17, СНиП 21-01-97* п. 5.18, 7.4 СП 4.13130.2009 п. 4.17, 5.6.4	22.04.2019 год	
10.	Кабинет приема врача не защищен соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации с установкой дымовых пожарных извещателей.	ФЗ №123-ФЗ часть 4 статья 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 83, ч. 6 ст. 83, ч. 10 ст. 83; НПБ 110-03 п. 3, п. 4, п. 14, п. 38 табл. 3; СП 5.13130.2009 п. А.3, п. А.4, п. А.10 приложения А, п. 38 табл. А.3.	22.04.2019 год	
11.	В столовой заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение склада (хранение различных вещей и материалов), выполнено не с нормируемым пределом огнестойкости. <i>Установлена деревянная дверь.</i>	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4, ч. 4 СНиП II-2-80 п. 3.11, СНиП 2.01.02-85* п. 3.17, СНиП 21-01-97* п. 5.18, 7.4 СП 4.13130.2009 п. 4.17, 5.6.4	22.04.2019 год	
12.	В спальном корпусе заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение склада (хранение белья), выполнено не с нормируемым пределом огнестойкости. <i>Установлена деревянная дверь.</i>	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4, ч. 4 СНиП II-2-80 п. 3.11, СНиП 2.01.02-85* п. 3.17, СНиП 21-01-97* п. 5.18, 7.4 СП 4.13130.2009 п. 4.17, 5.6.4	22.04.2019 год	
13.	Со второго этажа дверь лестничной клетки не имеет приспособления для samozакрывания и уплотнения в притворе.	ФЗ-123 п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, п. 1 ст.89; СП 1.13130.2009 п.4.2.7	22.04.2019 год	
14.	В помещении для отправления религиозных обращений снята дверь предусмотренная конструкцией.	ППР в РФ п. 23 (д)	22.04.2019 год	
15.	В здании бани в раздевалках на светильниках отсутствуют плафоны, предусмотренные конструкцией.	ППР в РФ п. 42 (в)	22.04.2019 год	
16.	В бане помещения холла и раздевалок не защищены соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации с установкой дымовых пожарных извещателей.	ФЗ №123-ФЗ часть 4 статья 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 83, ч. 6 ст. 83, ч. 10 ст. 83; НПБ 110-03 п. 3, п. 4, п. 14, п. 38 табл. 3; СП 5.13130.2009 п. А.3, п. А.4, п. А.10 приложения А, п. 38 табл. А.3.	22.04.2019 год	
17.	В гараже, возле бани в на светильнике отсутствует плафон, предусмотренный конструкцией.	ППР в РФ п. 42 (в)	22.04.2019 год	
18.	В складском помещении (бывший гараж) не организовали проведение работ по заделке негорючими материалами технического отверстия.	ППР в РФ п. 22	22.04.2019 год	

19.	На двери помещения складского назначения (бывший гараж) не обеспечено наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ППР в РФ п.20.	22.04.2019 год	
20.	Не обеспечивается исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.), аварийное освещение в котельной находится в нерабочем состоянии.	ППР РФ п. 61.	22.04.2019 год	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором


(подпись)





Государственный инспектор Ульяновского, Цильнинского районов и г. Новоульяновска по пожарному надзору
Сунцов Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

"02" июля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

"02" июля 2018 г.