



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области

### **ПРЕДПИСАНИЕ № № 108 от 12.03.2020г.**

При рассмотрении представленных документов:

Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске» (ОГАУСО ПНИ в г. Новоульяновске).

Юридический и фактический адреса: 433300 Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Кременская, д. 12.

ОГРН 1137321000410, ИНН 7321318983

Акта мероприятий по контролю № 65-У от 12.03.2020г.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске» (ОГАУСО ПНИ в г. Новоульяновске) было установлено, что в деятельности ОГАУСО ПНИ в г. Новоульяновске, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Кременская, д.12 допущены нарушения:

1. Санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, выразившиеся в нарушении санитарных правил СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (п. 7.1), Методических рекомендаций по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 15.02.2002 № 12 (приложение № 6), а именно:

При проверке меню-требования на выдачу продуктов питания имеются отклонения от подробного меню-раскладки реализации рекомендуемого продуктового набора для психоневрологических интернатов, изложенных в Методических рекомендациях по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, так:

- в меню-требовании на выдачу продуктов питания от 17.02.2020г. в завтрак в каше манной молочной вложение молока свежего составило 100г., в подробном меню-раскладки реализации рекомендуемого продуктового набора для психоневрологических интернатов – 140г., вложение крупы манной составило 34г., в подробном меню-раскладки реализации рекомендуемого продуктового набора для психоневрологических интернатов – 38,5г., вложение сахара составило 4г., в подробном меню-раскладки реализации рекомендуемого продуктового набора для психоневрологических интернатов – 9г.;

- в меню-требовании на выдачу продуктов питания от 18.02.2020г. в завтрак в каше геркулесовой молочной вложение молока свежего составило 118г., в подробном меню-раскладки реализации рекомендуемого продуктового набора для психоневрологических интернатов – 140г., вложение сахара составило 3г., в подробном меню-раскладки реализации рекомендуемого продуктового набора для психоневрологических интернатов – 9г., выход блюда (масса порции) составила 250г., в подробном меню-раскладки реализации рекомендуемого продуктового набора для психоневрологических интернатов выход блюда составляет 300г.

- в меню-требовании на выдачу продуктов питания от 21.02.2020г. в обед в курице отварной вложение курицы составило 140г., в подробном меню-раскладки реализации рекомендуемого продуктового набора для психоневрологических интернатов – 175г., выход блюда (масса порции) составила 110г., в подробном меню-раскладки реализации рекомендуемого продуктового набора для психоневрологических интернатов выход блюда составляет 125г.; в полдник в запеканке творожной вложение крупы манной составило 10г., в подробном меню-раскладки реализации рекомендуемого продуктового набора для



психоневрологических интернатов – 12г., вложение яйцо ставило 4г., в подробном меню-раскладки реализации рекомендуемого продуктового набора для психоневрологических интернатов – 4,8г., вложение сахара составило 6г., в подробном меню-раскладки реализации рекомендуемого продуктового набора для психоневрологических интернатов – 12г., вложение сухарей панировочных ставило 20г., в подробном меню-раскладки реализации рекомендуемого продуктового набора для психоневрологических интернатов – 6г., и вместо масла сливочного используется масло растительное.

2. Санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, выразившиеся в нарушении

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (приложение 9 таблица П. 9.2), а именно:

В результате проведенных измерений освещенность общая не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.2.4.3359-16 в точке: «Столовая, моечная кухонной и столовой посуды», измеренная освещенность составила  $162 \pm 12,96$  лк, при допустимой не менее 200 лк, что подтверждается протоколом лабораторных измерений № П2312 от 26.02.2020г. ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Ульяновском районе» (аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.510135 от 20.10.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации)

санитарных правил СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (п. 4.1, Приложение), а именно:

В результате проведенных измерений температура воздуха (холодный период) не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.1.2.3358-16 в точках:

1 этаж, жилая комната № 4 высота от пола 0,1 м измеренная температура воздуха составила  $24,4 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ , при допустимой  $18-24^{\circ}\text{C}$ ; высота от пола 1,1 м измеренная температура воздуха составила  $24,4 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ , при допустимой  $18-24^{\circ}\text{C}$ ; высота от пола 1,7 м измеренная температура воздуха составила  $24,4 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ , при допустимой  $18-24^{\circ}\text{C}$ ;

2 этаж, туалет женский высота от пола 0,1 м измеренная температура воздуха составила  $21 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ , при допустимой  $14-20^{\circ}\text{C}$ ; высота от пола 1,1 м измеренная температура воздуха составила  $21 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ , при допустимой  $14-20^{\circ}\text{C}$ ; высота от пола 1,7 м измеренная температура воздуха составила  $21 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ , при допустимой  $14-20^{\circ}\text{C}$ ;

Столовая, обеденный зал высота от пола 0,1 м измеренная температура воздуха составила  $24,1 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$  при допустимой  $19-23^{\circ}\text{C}$ ; высота от пола 0,6 м измеренная температура воздуха составила  $24,3 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ , при допустимой  $19-23^{\circ}\text{C}$ ; высота от пола 1,7 м измеренная температура воздуха составила  $24,4 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ , при допустимой  $19-23^{\circ}\text{C}$ , что подтверждается протоколом лабораторных измерений № П2257 от 26.02.2020г. ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Ульяновском районе» (аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.510135 от 20.10.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации)

3. Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении:

санитарных правил СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (п. 8.2), а именно:

Дезинфицирующее средство используются с заниженной концентрацией массовой доли активного хлора, так в дезинфицирующем средстве 0,3 % растворе Жавель-Син массовая доля активного хлора составила  $0,149 \pm 0,021\%$  при величине допустимого 0,285-0,315%, что подтверждается протоколом лабораторных измерений № 5066 от 03.03.2020г. ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Ульяновском районе» (аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.510135 от 20.10.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации)

санитарных правил СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к



размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (п. 8.11) и СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (п. 1.11 раздел 2), а именно:

Дезинфицирующее средство используются с завышенной концентрацией массовой доли активного хлора, так в *дезинфицирующем средстве 0,02 % растворе Жавель-Син* массовая доля активного хлора составила  $0,207 \pm 0,029\%$  при величине допустимого  $0,019-0,021\%$ , что подтверждается протоколом лабораторных измерений № 5057 от 03.03.2020г. ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Ульяновском районе» (аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.510135 от 20.10.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации); в *дезинфицирующем средстве 0,03 % растворе Жавель-Син* массовая доля активного хлора составила  $0,21 \pm 0,03\%$  при величине допустимого  $0,0285-0,0315\%$ , что подтверждается протоколом лабораторных измерений № 4950 от 04.03.2020г. ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Ульяновском районе» (аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.510135 от 20.10.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации).

указать наименование объекта, перечислить рассматриваемые документы, выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

**ПРЕДПИСЫВАЮ** провести мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами:

1. Меню-требование на выдачу продуктов питания привести в соответствие требованиям СП 2.1.2.3358-16 (п. 7.1) и в соответствие подробного меню-раскладки реализации рекомендуемого продуктового набора для психоневрологических интернатов (приложение № 6 Методических рекомендациях по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов);  
Срок: до 10.04.2020г.
2. Освещенность общую (столовая, мочная кухонной и столовой посуды) привести в соответствие требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 (приложение 9 таблица П. 9.2);  
Срок: до 10.04.2020г.
3. Температуру воздуха (в точках: *1 этаж, жилая комната № 4, 2 этаж, туалет женский, столовая, обеденный зал*) привести в соответствие требованиям СП 2.1.2.3358-16 (п. 4.1, Приложение)  
Срок: до 10.04.2020г.
4. Дезинфицирующее средство Жавель-Син (*рабочие растворы 0,02%, 0,03%, 0,3%*) привести в соответствие требованиям СП 2.1.2.3358-16 (п. 8.2, 8.11), СанПиН 2.1.3.2630-10 (п. 1.11 раздел 2).  
Срок: до 10.04.2020г.

указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске» (ОГАУСО ПНИ в г. Новоульяновске), директор Фелелова Светлана Александровна

должность фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

О выполнении настоящего предписания сообщить до «10» апреля 2020г. в ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Ульяновском районе по адресу:  
433310 Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, д. 1

**Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.**

«В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему:


Гражданами – в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – в Арбитражный суд Ульяновской области в порядке главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотренной ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт ТО  
Управления Роспотребнадзора по  
Ульяновской области в  
Ульяновском районе

(должность)



(подпись)

Трушникова С.В.

(Фамилия, имя, отчество)

Предписание получил

Директор ОГАУСО ПНИ в  
г. Новоульяновск

должность



подпись

Фефелова С.А. «12» марта 2020г.

Ф.И.О.