



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

432980, г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 24А, а/я 5023

Телефон (факс): 41-35-05, e-mail: utenu@mv.ru

Предписание № 12-04-21-046-П/П

433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Кременская 12
(место проведения проверки)

“ 19 ” апреля 20 21 г.
(дата составления предписания)

Я, Гаврилов Михаил Борисович – государственный инспектор Ульяновского регионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, на основании акта проверки от «19» апреля 2021 г. № 12-04-21-046-П, составленного в отношении Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске», ИНН 7321318983, ОГРН 1137321000410, адрес места осуществления деятельности: 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Кременская 12, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401

предписываю:

Областному государственному автономному учреждению социального обслуживания «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске» устранить выявленные нарушения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных технических документов в области промышленной безопасности, указанные в акте проверки Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.04.2021 г. № 12-04-21-046-П, в установленные сроки, а именно:

№ п/п	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	Не устранено повреждение опоры внутрикотельного газопровода котельной ОГАУСО ПНИ В Г. НОВОУЛЬЯНОВСКЕ по адресу: 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Кременская 12, нарушающего безопасность газопровода Фото прилагается	пп. «г», п. 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870.	20.07.2021
2.	На газопроводе котельной ОГАУСО ПНИ В Г. НОВОУЛЬЯНОВСКЕ по адресу: 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Кременская 12, ис-	п. 77, п. 72 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870.	20.07.2021

	пользуется манометр с истекшим сроком поверки. Фото прилагаются		
3.	Не проведено техническое диагностирование для установления возможности эксплуатации газопроводов котельной ОГАУСО ПНИ В Г. НОВОУЛЬЯНОВСКЕ при отсутствии сведений о продолжительности их эксплуатации (проектная документация на прокладку газопровода внутри котельной отсутствует).	пп. «е» п. 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870.	20.07.2021
4.	Не проведено техническое диагностирование для установления возможности эксплуатации здания котельной ОГАУСО ПНИ В Г. НОВОУЛЬЯНОВСКЕ при отсутствии сведений о продолжительности его эксплуатации (проектная документация на здание отсутствует).	пп. «е» п. 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870.	20.07.2021

Невыполнение в срок данного предписания, непринятие мер по устранению выявленных нарушений и непредставление сведений (информации) влечет административную ответственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

В соответствии с Положением о Средне-Поволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (утверждено Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.07.2018 г. № 558) «Об утверждении Положения о Средне-Поволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору») и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить выше указанные нарушения в установленные для этого сроки и направить в Средне-Поволжское Управление Ростехнадзора по адресу: 432980 г. Ульяновск, ул. Матросова, 24-А, а/я 5023 уведомление об исполнении предписания.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

Ульяновского регионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью



М.Б. Гаврилов

С предписанием ознакомлен, копию предписания получил(а):

Директор ОГАУСО ПНИ В Г. НОВОУЛЬЯНОВСКЕ Фефелова С.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” апреля 20 21 г.


(подпись)