

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, телефон: (8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27  
единый тел. доверия: 8-(8422)-39-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 42-64-06, E-mail: [unduln@mail.ru](mailto:unduln@mail.ru)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО УЛЬЯНОВСКОМУ, ЦИЛЬНИНСКОМУ РАЙОНАМ И г.НОВОУЛЬЯНОВСКУ  
ул. Новокомбинатовская, 31, р.п. Ишеевка, 433310, тел/факс 8(84254) 2-10-50, e-mail: [ogpn\\_ulyan\\_n@mail.ru](mailto:ogpn_ulyan_n@mail.ru)

**Предписание № 22/1/1**  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

05 мая 2021 г.

р.п. Ишеевка

**Юридическому лицу:**

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ В Г. НОВОУЛЬЯНОВСКЕ"  
(далее - ОГАУСО ПНИ В Г. НОВОУЛЬЯНОВСКЕ)

Во исполнения распоряжения Начальника ОНДиПР по Ульяновскому, Цильнинскому районам и г. Новоульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области И.Р. Хайретдинова №22 от 01.04.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена плановая проверка по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях ОГАУСО ПНИ В Г. НОВОУЛЬЯНОВСКЕ по адресу: 433300, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОУЛЬЯНОВСК, УЛИЦА КРЕМЕНСКАЯ, 12.

**Лицо(а), проводившие проверку:** *главный государственный инспектор Ульяновского, Цильнинского районов и г. Новоульяновска по пожарному надзору Хайретдинов Ильдус Ревкатович.*

**При проведении проверки присутствовали:** *Директор ОГАУСО ПНИ В I НОВОУЛЬЯНОВСКЕ Фефелова Светлана Александровна*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения	Отметка выполнен и
1	2	3	4	
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана без учета специфики пожарной опасности зданий учреждения. В инструкции (раздел 2 стр.8) указано, что запрещается размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые и киоски, в то время как в помещениях учреждения отсутствуют лифтовые холлы. Аналогичная ситуация с цокольными и подземными этажами – в зданиях учреждения их нет.	п. 392 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 (далее - ППР в РФ)	01.10.2021 г.	

8	Не обеспечивается наличие на противопожарной двери склада «продукты» в помещении столовой на 1-м этаже спального корпуса приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.	п.24 ППР в РФ	01.10.2021 г.	
9	При эксплуатации эвакуационного выхода, ведущего с 1-го этажа спального корпуса непосредственно наружу, не обеспечивает соблюдение проектных решений в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". <i>Выход из спального корпуса непосредственно наружу осуществляется через тамбур, который отделяется от фойе двумя дверными проемами. Внутренняя (первая со стороны фойе) дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания.</i>	п.23 ППР в РФ	01.10.2021 г.	
10	В помещении «мастерские» производственного здания допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренного конструкцией.	пп.в) п. 35 ППР в РФ	01.10.2021 г.	
11	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. <i>Соответствующий распорядительный документ о сроках очистки отсутствует, записи в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесены</i>	п. 43 ППР в РФ	01.10.2021 г.	
12	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составленный с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. <i>Утвержденный руководителем учреждения регламент не представлен при проведении проверки.</i>	п. 54 ППР в РФ	01.10.2021 г.	
13	В на 1-м этаже спального корпуса в помещении приема пиццы (помещение, предназначенное для одновременного пребывания 50 и более человек – 13 столов по 4 посадочных места) имеется только один эвакуационный выход. <i>В помещении столовой (комната приема пиццы) размещено 13 столов по 4 посадочных места (итого 52 места), имеется только 1 эвакуационный выход.</i>	ч.4 ст.4, ч.2 ст.4 ФЗ №123-ФЗ; п. 4.2.7 СП 1.13130.2020	01.10.2021 г.	
14	В помещении склада «хозяйственный инвентарь» (гаражные боксы) аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, располагаются внутри складского помещения.	п. 293 ППР в РФ	01.10.2021 г.	



<p>области» (свидетельство об аккредитации (подтверждения компетентности) экспертной организации НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.РУ.107 от 21.12.2017 г.) уровень звука речевых оповещателей составляет 67-69 дБА</p>			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.
- Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Главный государственный инспектор  
Ульяновского, Цильнинского районов  
и г. Новоульяновска по пожарному надзору  
И.Р. Хайрединов**  
« 05 » мая 2021 года



Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
« 05 » мая 2021 года

**Директор ОГАУСО ПНИ в Г. НОВОУЛЬЯНОВСКЕ Фефелова С.А.**  
(должность, фамилия)