



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Ульяновскому, Цильнинскому районам
и г. Новоульяновску

ул. Новокомбинатовская, 31, р.п. Ишеевка, 433310,
тел. 8(84254) 2-10-50, Факс: 8(84254) 2-10-50,
единый тел. доверия: 39-99-99

18.07.2022 № 209

Юридическому лицу
ОГАУСО ПНИ В Г. НОВОУЛЬЯНОВСКЕ

УЛИЦА КРЕМЕНСКАЯ, 12, ГОРОД
НОВОУЛЬЯНОВСК, ОБЛАСТЬ
УЛЬЯНОВСКАЯ, 433300

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий,
способствовавших совершению
административного правонарушения

На основании решения № 73-10-2022/0029рс от 29.06.2022 г. в отношении ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ В Г. НОВОУЛЬЯНОВСКЕ" (далее - ОГАУСО ПНИ В Г. НОВОУЛЬЯНОВСКЕ) Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому, Цильнинскому районам и г. Новоульяновску УНДиПР Главного управления МЧС России по Ульяновской области была проведена плановая выездная проверка в здании и помещениях.

По результатам проверки 14.07.2022 г. составлен акт № 73-10-2022/0029рс, вынесено постановление от 18.07.2022 г. об административном правонарушении по ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Из постановления следует, что 14.07.2022 года в 10 ч. 00 мин. в здании и помещениях ОГАУСО ПНИ в г. Новоульяновске, расположенном по адресу: 433300, ОБЛАСТЬ УЛЬЯНОВСКАЯ, ГОРОД НОВОУЛЬЯНОВСК, УЛИЦА КРЕМЕНСКАЯ, 12, установлено, что должностным лицом – **Фефеловой Светланой Александровной** нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

N п/п	Помещение, территория (место, где выявлено нарушение)	Выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, их характер	Положения (нормативных правовых актов, требования которого(ых) нарушены)
1.	Пожарный пост.	<p>Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.</p> <p><i>В месте расположения прибора приемно-контрольного пожарного не обеспечено наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.</i></p>	п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 (далее - ППР в РФ)
2.	1 этаж. Тамбур в сестринской комнате.	<p>На объекте защиты в тамбуре устроены вешалки для одежды, гардероб.</p> <p><i>В тамбуре сестринской комнаты устроены вешалки для одежды, гардероб.</i></p>	п. 27(в) ППР в РФ.
3.	2 этаж. Кабинет № 19 (складское помещение).	<p>Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, располагаются внутри складского помещения.</p> <p><i>Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения в складском помещении — кабинете № 19, располагаются внутри складского помещения на стене.</i></p>	п. 293 ППР в РФ.
4.		<p>На объекте защиты не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем автоматическими установками пожарной сигнализации.</p> <p><i>Записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о проведении проверки огнезадерживающих устройств отсутствуют.</i></p>	п. 42 ППР в РФ.

В ходе рассмотрения административного дела установлено, что директором ОГАУСО ПНИ В Г. НОВОУЛЬЯНОВСКЕ **Фефеловой Светланой Александровной** своевременно не были предприняты все зависящие от нее меры по соблюдению требований пожарной безопасности. При этом не представлено доказательств, свидетельствующих об отсутствии у должностного лица возможности для выполнения требований пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности, являясь одной из важнейших задач государства, регламентируется Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №69-ФЗ), который определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

Требования пожарной безопасности обязательны для применения и исполнения организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды. Эти требования установлены законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

На основании ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Таким образом, материалами административного дела установлено, что указанные выше нарушения требований пожарной безопасности имеют место в связи с тем, что директор **ОГАУСО ПНИ В Г. НОВОУЛЬЯНОВСКЕ Фефелова Светлана Александровна** обязана была обеспечить выполнение указанных требований пожарной безопасности на объектах, принадлежащих юридическому

лицу на праве собственности, однако, своевременно не приняла всех зависящих от нее мер по их соблюдению.

Таким образом, указанное обстоятельство явилось **причиной**, способствовавшей совершению директором **ОГАУСО ПНИ В Г. НОВОУЛЬЯНОВСКЕ ФEFЕЛОВОЙ Светланой Александровной** административных правонарушений, предусмотренных частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Условием совершения указанных правонарушений явилось отсутствие должного контроля со стороны руководства **ОГАУСО ПНИ В Г. НОВОУЛЬЯНОВСКЕ** за состоянием пожарной безопасности эксплуатируемого объекта, безразличное отношение к обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, и обеспечить их устранение.

2. В течение одного месяца с момента получения данного представления сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

Информирую Вас, что непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, квалифицируется в качестве административного правонарушения по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор Ульяновского
Цильнинского районов и г. Новоульяновска
по пожарному надзору
подполковник внутренней службы



И.Р. Хайретдинов

Получила

18.07.2012

И.Р. Хайретдинов